ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2014/2015 гг.

по ООО "Союзэнерготрейд"

№ п/п	Потребители	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ООО "Союзэнерготрейд" ф.(8172) 76-71-76 8-921-1211812													
1	ОАО "Северсталь-метиз" (ЧСПЗ)	53-91-91 ф.53-85-20	ПС 110 кВ ГПП-4 ЧСПЗ ВЛ 110 кВ Станционная 1, ВЛ 110 кВ Станционная 2	2760 2450	470 470	940 940	1410 1410	1880 1880	2350 2350	2820 2820	3290 3290	3760 3760	4230 4230	4700 4700
			ИТОГО:	**2760** **2450**	**470** **470**	**940** **940**	**1410** **1410**	**1880** **1880**	**2350** **2350**	**2820** **2820**	**3290** **3290**	**3760** **3760**	**4230** **4230**	**4700** **4700**

Заместитель директора по техническим вопросам-
главный инженер филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" А.В.Пинижанинов