СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____А.Е. Стрижов
"____"_____2017г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____В.Р. Богуславский
"10"08 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е. Луцкович
"05"05 2017г.

ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2017/2018 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" на территории Вологодской области

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Вторичные получатели команд г.Череповец													
1	МУП г.Череповца "Электросеть"													
		77-51-17		300	1330	2600	3900	5200	6550	7800	9150	10400	11720	13000
	Диспетчер	77-77-71		402	1230	2400	3630	4780	6060	7220	8430	9600	10830	12000
2	ООО "Череповецкая электросетевая компания"													
		59-84-74,ф.59-83-00		0	90	180	270	360	470	530	620	700	800	885
		8-911-0478298		0	90	160	240	330	410	470	550	640	720	795
	Диспетчер	(8202) 59-85-30												
3	ПО "Череповецкое" АО "Вологдаоблэнерго"													
		ф.29-16-91		0	480	961	1441	1922	2403	2882	3363	3843	4324	4804
	Диспетчер	29-18-98		0	451	902	1353	1803	2255	2705	3156	3606	4058	4508
4	ПО "Череповецкое" ЭСУ "Бабаево"													
		2-14-40		38	101	202	302	403	504	605	706	806	907	1008
	Диспетчер	2-24-40		38	91	182	272	363	454	544	635	725	816	907
			ИТОГО:	**338**	**2001**	**3943**	**5913**	**7885**	**9927**	**11817**	**13839**	**15749**	**17751**	**19697**
				440	**1862**	**3644**	**5495**	**7276**	**9179**	**10939**	**12771**	**14571**	**16424**	**18210**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32°С).

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" А.В. Пинижанинов