СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____А.Е. Стрижов
"____"_____2017г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____В.Р. Богуславский
"10" 08 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е. Луцкович
"05" 09 2017г.

ГРАФИК № 2

Ограничения режима потребления электрической энергии на 2017/2018 гг.
по Филиалу ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Очередь ограничения, кВт час I, IV кв./II, III кв.									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОАО "Солдек"	(81733) 3-36-96	ПС 220 кВ Сокол ВЛ 35 кВ ЛДК	2700 1800	5300 3500	8000 5300	10700 7000	13400 8800	16000 10500	18700 12300	21400 14000	24000 15800	26700 17500
2	ООО "Фанерный завод"	(81733) 3-50-96 89814452978	ПС 220 кВ Сокол ф.ТМК, Сотамеко+ ПСО Сухонский МК РУ-6 кВ ф.ТМК-резерв	1400 1700	2800 3400	4200 5100	5600 6800	7000 8500	8400 10200	9800 11900	11200 13600	12600 15300	14000 17000
3	ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сок.ЦБК)	(81733) 2-25-35 9-22-90 9-23-28	ПС 220 кВ Сокол ВЛ 35 кВ Сок.ЦБК-1, 2	2700 5100	5400 10200	8000 15300	10700 20400	13400 25500	16100 30600	18800 35700	21400 40800	24100 45900	26800 51000
4	АО "Сокольский ДОК"	(81733) 3-31-52 3-36-46 с.9-42-13	ПС 220 кВ Сокол ВЛ 110 кВ Сух.ЦБЗ-1, 2	5500 4100	11000 8300	16500 12400	22000 16600	27500 20700	33000 24800	38500 29000	44000 33100	49500 37300	55000 41400
5	ОАО "Соколстром"	(81733) 3-51-37 89211264712	ПС 220 кВ Сокол ф.Керамик-1, 2	1800 1200	3600 2400	5400 3700	7200 4900	9000 6100	10800 7300	12600 8500	14400 9800	16200 11000	18000 12200
6	ОАО "Сухонский МК"	(81733) 3-50-08 96-2-19 96-2-31	ПС 220 кВ Сокол ф.Молокоз.-1 ф.Молокоз.-2	300 680	500 1360	800 2040	1000 2720	1300 3400	1600 4080	1800 4760	2100 5440	2300 6120	2600 6800

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Очередь ограничения, кВт час I, IV кв./II, III кв.									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ООО "Сухонский картонно-бумажный комбинат"	(81733) 3-26-87	ПС 220 кВ Сокол ВЛ 110 кВ Сух.ЦБЗ-1, 2	3400 2900	6700 5700	10100 8600	13500 11500	16900 14400	20200 17200	23600 20100	27000 23000	30300 25800	33700 28700
8	ООО "ИММИД"	21-63-21 72-93-21	ПС 220 кВ Сокол ВЛ 6 кВ ЛПХ	140 140	280 280	420 420	560 560	700 700	840 840	980 980	1120 1120	1260 1260	1400 1400
9	Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор"	55-33-84, 55-33-89 55-33-85	ПС 220 кВ Сокол КЛ 10 кВ АБЗ	100 300	200 600	300 900	400 1200	500 1500	600 1800	700 2100	800 2400	900 2700	1000 3000
			Итого ПС 220 кВ Сокол:	**18040** **17920**	**35780** **35740**	**53720** **53760**	**71660** **71680**	**89700** **89600**	**107540** **107320**	**125480** **125340**	**143420** **143260**	**161160** **161180**	**179200** **179000**
10	СХПК "Комбинат Тепличный"	с.71-52-44 89211239755	ПС 220 кВ Вологда-Южная ф.Тепличный-1, 2	2400 100	4800 200	7200 300	9600 400	12000 500	14400 600	16800 700	19200 800	21600 900	24000 1000
11	ООО "Городская электросетевая компания"	71-54-66 71-61-83	ПС 220 кВ Вологда-Южная ф.РТП-25, БМЗ-1, 2	700 400	1300 800	2000 1200	2600 1600	3300 2000	3900 2400	4600 2800	5200 3200	5900 3600	6500 4000
12	ООО "ТрансВод" (Вологдаэлектротранс)	53-01-53 8-921-129-99-56	ПС 220 кВ Вологда-Южная ф.Тролейб.-1, 2	230 100	460 200	690 300	920 400	1150 500	1380 600	1610 700	1840 800	2070 900	2300 1000
			Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная:	**3330** **600**	**6560** **1200**	**9890** **1800**	**13120** **2400**	**16450** **3000**	**19680** **3600**	**23010** **4200**	**26240** **4800**	**29570** **5400**	**32800** **6000**
ОАО "Межрегионэнергосбыт"		(495) 428-40-90 ф.(495) 428-40-95											
13	Грязовецкое ЛПУ МГ КС-17 ООО "Газпром трансгаз Ухта"	(81755) 2-16-33 64-314, 64-209 ф.2-10-27	ПС 220 кВ Ростилово 11Д, 12Д, 13Д, 14Д, 15Д, 16Д, 17Д, 21Д, 22Д, 23Д, 24Д, 25Д, 26Д, 27Д	51000 42000	102000 84000	153000 126000	204000 168000	255000 210000	306000 252000	357000 294000	408000 336000	459000 378000	510000 420000

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Очередь ограничения, кВт час I, IV кв./II, III кв.									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ООО "Газпром трансгаз Ухта"	(81755) 64-6-23	ПС 220 кВ Ростилово ВЛ 110 кВ Новогря зовецкая-1, 2	5800 5800	11600 11600	17400 17400	23200 23200	29000 29000	34800 34800	40600 40600	46400 46400	52200 52200	58000 58000
		Итого ОАО "Межрегионэнергосбыт":		**56800** **47800**	**113600** **95600**	**170400** **143400**	**227200** **191200**	**284000** **239000**	**340800** **286800**	**397600** **334600**	**454400** **382400**	**511200** **430200**	**568000** **478000**
	ООО "Русэнергоресурс"	(495) 775-73-71 ф.(495) 775-73-72											
15	ОАО "Транснефть-Север"	8-921-537-00-19 (8-817-55) 65-228	ПС 220 кВ Ростилово ф.НПС-1, 2	7900 7900	15800 15800	23700 23700	31600 31600	39500 39500	47400 47400	55300 55300	63200 63200	71100 71100	79000 79000
		Итого ПС 220 кВ Ростилово:		**64700** **55700**	**129400** **111400**	**194100** **167100**	**258800** **222800**	**323500** **278500**	**388200** **334200**	**452900** **389900**	**517600** **445600**	**582300** **501300**	**647000** **557000**
	ООО "Русэнергосбыт"	(495) 280-04-52 ф.(495) 280-04-50											
	Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Северная дирекция по энергообеспечению												
16	Вол.дистанция электроснабжения Вол.отд. СЖД	79-31-86 79-36-48 8-921-716-90-48	ПС 220 кВ Харовская (Т) ПС 220 кВ Кадниковский (Т) ПС 220 кВ Явенга (Т)										
		Итого ООО "Русэнергосбыт":		**10000** **10000**	**20000** **20000**	**30000** **30000**	**40000** **40000**	**50000** **50000**	**60000** **60000**	**70000** **70000**	**80000** **80000**	**90000** **90000**	**100000** **100000**
		ИТОГО:		**96070** **84220**	**191740** **168340**	**287710** **252660**	**383580** **336880**	**479650** **421100**	**575420** **505120**	**671390** **589440**	**767260** **673660**	**863030** **757880**	**959000** **842000**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32°С).

Директор ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС



И.В. Суровицин