СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____Е.М. Мазанова
"____" _____2019г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____В.Р.Богуславский
"19" 08 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е.Луцкович
"03" 09 2019г.

ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020гг.
по ЭСУ "Бабаево" ПО "Череповецкое" АО "Вологдаоблэнерго"

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I, IV кв. II, III кв. кВт	Очередь ограничения , кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Диспетчер	8(81743) 2-24-40												
1	ЗАО «Светлана – Рентген»	(81743) 2-12-42 (81743) 2-17-85	ТП –2х630 кВА «Светлана», Горсеть- 4	28	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
				28	17	33	50	67	84	100	117	134	150	167
2	ЗАО «Инвестиционно – холдинговая компания Татгазинвест»	(843) 279-09-79	ТП-100 кВА «ДРСУ» Горсеть-1	10	15	30	45	60	75	89	104	119	134	149
				10	13	26	40	53	66	79	92	106	119	132
3	ЗАО «Суда»	(81743) 4-13-01	КТП -630кВА « АО Суда»; КТП – 400кВА «Столовая»	0	6	11	17	22	28	33	39	44	50	55
				0	4	8	11	15	19	23	27	30	34	38
4	Бабаевское районное потребительское общество	(81743) 2-15-65	ТП – 400 кВА «Столовая»,Б-Суда; ТП-2* 400кВА, гаражи	0	20	39	59	78	98	118	137	157	176	196
				0	17	35	52	70	87	104	122	139	157	174
5	ООО "Бабаеволесторг"	(81743) 2-12-31	ТП-160кВА «Зеленая»; КТП-160кВА «Большевичка»; КТП-250кВА «10й магазин»; ТП-2х400кВА «Больнич. город.»; ТП-400кВА «Столовая», Б-Суда; КТП-250 "Пролетарская"; ТП-2*400 "Гостиница"; ТП-400кВА "РУС"; КТП-250 "8-ой магазин";ТП-2*400 кВА	0	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140
				0	14	28	41	55	69	83	97	110	124	138
6	ИП Юганов Алексей Анатольевич		КТП -160кВА «Лесхоз»	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
				0	10	20	29	39	49	59	69	78	88	98
7	Потребительское общество «Хлеб»	(81743) 4-11-94	КТП -250кВА «Хлебозавод»	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
				0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
8	ОАО «Вологдаавтодор»	(8172) 55-81-14 55-80-10	КТП- 250кВА «АБЗ ДРСУ»; КТП -100кВА «ДРСУ»	0	6	11	17	22	28	33	39	44	50	55
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I, IV кв. II, III кв. кВт	Очередь ограничения , кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ОАО «Бабаевский маслозавод»	(81743)2-14-64	КТП 400кВА «Маслозавод»; КТП-160 Маслозавод	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
				0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
10	ОАО "Бабаевский ЛПХ"	(81743) 21152	КТП 630 кВА "Леспромхоз"	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
				0	5	9	14	18	23	27	32	36	41	45
11	ИП Кабанов	8-921-687-77-77	КТП 250 кВА "Агропромстрой"	0	7	13	20	26	33	39	46	52	59	65
				0	5	10	14	19	24	29	34	38	43	48
			Итого:	**38**	**116**	**228**	**344**	**456**	**572**	**684**	**799**	**912**	**1027**	**1140**
				38	**102**	**203**	**302**	**404**	**506**	**606**	**709**	**807**	**909**	**1010**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32 С).

Главный инженер АО "Вологдаоблэнерго" А.А. Михалин