СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____ Е.М. Мазанова
"____" _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____ В.Р. Богуславский
"19" 08 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е. Луцкович
"03" 09 2019г.

ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг.
по ПО "Череповецкое" АО "Вологдаоблэнерго"

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения , кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Диспетчер ПО "Череповецкое"	ф.29-16-91 20-55-44												
1	ЗАО "Ботово"	(8202) 66-85-38	ПС 110/10 кВ "Загородная"	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
				0	5	9	14	18	23	27	32	36	41	45
2	ООО "Птицефабрика Малечкино"	(8202) 69-53-33	ПС 35/10кВ "Малечкино"	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580
				0	45	90	136	181	226	271	316	362	407	452
3	ЗАО "Шексна"	(81751) 2-11-93	ПС 35/10кВ Чебсара ПС 35/10кВ Газовая	0	47	94	141	188	235	282	329	376	423	470
				0	46	92	138	184	230	276	322	368	414	460
4	ООО "Шекснинская Заря"	(81751) 4-51-34	РП Пача 10 кВ	0	28	56	84	112	140	168	196	224	252	280
				0	19	38	57	76	95	114	133	152	171	190
5	ЗАО "Шухободское"	(8202) 66-04-27	ПС 35/10 кВ "Абаканово" ВЛ-10кВ Шухободь	0	9	18	27	36	46	55	64	73	82	91
				0	9	17	26	34	43	51	60	68	77	85
6	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз Андога"	(81742) 2-41-38	ПС 35/10кВ Никольское	0	42	84	126	168	210	252	294	336	378	420
				0	36	71	107	142	178	214	249	285	320	356

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения , кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Сельскохозяйственный производственный кооператив (сельскохозяйственная артель) "Русь"	(81751)4-31-71, 4-31-74	ПС 35/10кВ Чаромское; ПС 110/35/10-6 кВ Шексна	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
				0	15	29	44	58	73	87	102	116	131	145
8	ООО "Череповецкая металлургическая компания "	8921-838-17-77	ПС 110/10 кВ "Нелазское" ВЛ-10 кВ "к-с Нелазское-1" ТП-2х400кВа № 15	0	14	27	41	54	68	81	95	108	122	135
				0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
9	ООО "Чагода"	(81741) 2-17-84, 2-28-41	ПС 35/10 "Сазоново", ПС 110/35/10 "Чагода", КТП-4 180кВА КТП-6 250кВА КТП-9 180кВА КТП-10 560кВА КТП-11 200кВА КТП-13 320кВА КТП-14 200кВА КТП-15 250кВА КТП-28 100кВА КТП-32 400кВА КТП-35 400кВА КТП-57 320кВА КТП-60 320кВА КТП-61 400кВА КТП-70 100кВА КТП 250 КВА Население ЛПХ	0	20	39	59	78	98	117	137	156	176	195
				0	19	38	57	76	95	114	133	152	171	190
10	ОАО "Белокрестский маслозавод"	(81741) 3-14-52; 3-14-53	ПС 35/10кВ "Сазоново", ВЛ-10 кВ "Центральная", ТП 400 КВА №52 "Маслозавод"	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160
				0	16	31	47	62	78	94	109	125	140	156
11	Потребительское общество "Сазоновский хлебозавод"	(81741) 3-18-08,3-14-59	ПС 35/10кВ "Сазоново", ВЛ-10 кВ "Центральная", КТП 400 кВа №55 "РТП"	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
12	ОАО "Вологодавтодор"	(8172) 55-81-14; 55-80-10	ПС 35/10 кВ Чуровское ПС110/35/10-6 кВ Шексна	0	18	37	55	74	92	110	129	147	166	184
				0	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения , кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие №185"	65-13-88; 65-14-05	ПС 110/35/10кВ Суда ВЛ-10 кВ "ЛПБ", КТП-160 кВА "ДРСУ-2"	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
				0	5	9	14	18	23	27	32	36	41	45
14	ИП Заргарян Гарлем Григорьевич	8(8202) 29-61-79; 8(8202) 29-74-58	ПС 110/35/10-6 кВ Шексна	0	9	17	26	34	43	51	60	68	77	85
				0	6	11	17	22	28	34	39	45	50	56
15	Потребительское общество "Чагодакоопторг"	Председатель Гусева В. А.	ПС 35/10 "Сазоново", ПС 110/35/10 "Чагода", КТП-2 200кВА КТП-4 180 кВА КТП-10 560кВА КТП-11 200кВА КТП-14 200кВА КТП-15 250кВА КТП-20 250кВА КТП-32 400 кВа КТП-51 250кВА КТП-55 400кВА КТП-61 400кВА КТП-67 400кВА	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250
				0	23	45	68	90	113	135	158	180	203	225
16	ИП Кислицына М.В. "Атаг"	(81751) 2-41-50	ПС 110/35/10-6 кВ Шексна ф.6кВ "Горсеть 1,4" РП-2	0	21	42	63	84	105	126	147	168	189	210
				0	21	41	62	82	103	123	144	164	185	205
17	ООО "Ботово"	(8202) 66-87-24, 66-96-66	ПС110/35/10 Петринево; ПС110/10 Енюково; ПС 110/35/10 Климовская	0	15	29	44	58	73	87	102	116	131	145
				0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
18	ООО "Северные инвестиции"	(8172) 53-78-40	ПС 35/10 "Сазоново", ПС 110/35/10 "Чагода", КТП-2 200кВА КТП-4 180 кВА КТП-10 560кВА КТП-11 200кВА КТП-14 200кВА КТП-15 250кВА КТП-20 250кВА КТП-32 400 кВа КТП-51 250кВА КТП-55 400кВА КТП-61 400кВА КТП-67 400кВА	0	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360
				0	36	71	107	142	178	213	249	284	320	355
19	ООО Северо-Западная Металлургическая компания	(8202) 29-22-63	ПС 35/10 Домозерово ф.10кВ "Дом-1" КТПН 630кВА СЗМК	0	46	92	138	184	230	276	322	368	414	460
				0	46	91	137	182	228	273	319	364	410	455

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения , кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ИП Пицулин	(8202) 69-37-20	ПС 35/10 Малечкино ф.10кВ "Тепличный комбинат" КТП 400кВА Карат Плюс	0	29	57	86	114	143	171	200	228	257	285
				0	28	55	83	110	138	165	193	220	248	275
21	ООО "Череповец Птица"	8900 538-77-18	ПС 35/10 Домозерово ф.10кВ "Дом-1"	0	19	38	57	76	95	114	133	152	171	190
				0	16	31	47	62	78	93	109	124	140	155
			Итого:	**0**	**484**	**964**	**1448**	**1928**	**2413**	**2892**	**3377**	**3856**	**4341**	**4820**
				0	**440**	**867**	**1308**	**1735**	**2175**	**2605**	**3042**	**3473**	**3910**	**4340**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32 С).

Главный инженер АО "Вологдаоблэнерго" А.А. Михалин