СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____ Е.М. Мазанова
"___" _____2019г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____ В.Р. Богуславский
"19" 08 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е. Луцкович
"03" 05 2019г.

ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" на территории Вологодской области

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПАО "ТГК-2" Вологодская ТЭЦ													
1	ООО "Металлресурс"	56-62-22	Вологодская ТЭЦ	0	20	30	50	60	80	100	110	130	140	160
		ф.75-55-51	ВЛ 6 кВ Сетьремонт	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		89212308428	КТП-630 кВА "Металлоресурс" (потр)											
2	ООО "Вотекс"	56-36-33	Вологодская ТЭЦ	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
	(Вологодский текстиль)	ф.75-86-39	яч.110, 113	0	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800
3	ООО "СИМ"	89218310546	Вологодская ТЭЦ	0	30	50	80	100	130	150	180	200	230	250
	(ЖБИиК)		яч.14, 15	0	30	50	80	100	130	150	180	200	230	250
			ИТОГО:	**0**	**150**	**280**	**430**	**560**	**710**	**850**	**990**	**1130**	**1270**	**1410**
				0	**120**	**230**	**350**	**460**	**580**	**690**	**810**	**920**	**1040**	**1150**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32°С).

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Р.А. Марков