СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____ Е.М. Мазанова
"____" _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____ В.Р. Богуславский
"18" 08 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е. Луцкович
"03" 09 2019г.

График №1
Ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг.
по ЭСУ "Грязовец АО "Вологдаоблэнерго"

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции,фидера	Авар. бронь I,IV кв.	Очередь ограничения,кВт I,IV,/II,III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Диспетчер (81755) 2-23-90														
1	ООО "Продторг"	2-13-61,2-17-57	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Онега", "Город1,/2,/3	0	6	12	17	23	29	35	41	46	52	58
				0	8	16	25	33	41	49	57	66	74	82
2	Грязовецкое ГОРПО	2-11-30,2-13-61	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Онега", "Город1,/2,/3	0	10	19	29	38	48	58	67	77	86	96
				0	11	22	33	44	56	67	78	89	100	111
3	ООО "Сантехмонтаж"	2-13-61,2-17-57	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Онега", "Город1,/3	0	2	3	5	6	8	10	11	13	14	16
				0	2	5	7	10	12	14	17	19	22	24
4	Предприниматель Сазонов Н.В.	2-13-61,2-17-57	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-2"	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
				0	4	8	13	17	21	25	29	34	38	42
5	ООО "Упак-КЛАСС	72-63-87,75-12-72	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-1"	0	4	8	12	16	20	23	27	31	35	39
				0	7	14	20	27	34	41	48	54	61	68
6	ООО "Сабрина"	2-11-09	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-2,/3"	0	2	3	5	7	9	10	12	14	15	17
				0	2	4	6	8	11	13	15	17	19	21
7	Предприниматель Смирнова И.И.	8921-722-67-24	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-3"	0	3	5	8	10	13	15	18	20	23	25
				0	3	5	8	10	13	16	18	21	23	26
8	Предприниматель Лисовская Л.В.	8921-722-42-72	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-2"	0	4	8	12	16	20	23	27	31	35	39
				0	3	7	10	13	17	20	23	26	30	33

9	ООО ТК "Соть"	2-26-11,2-16-80	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Онега", "Город1,/2,/3	0	3	5	8	10	13	15	18	20	23	25
				0	2	5	7	9	12	14	16	18	21	23
11	ООО "Общепит-плюс"	2-22-64,2-24-70	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-3"	0	3	6	9	12	16	19	22	25	28	31
				0	3	7	10	13	17	20	23	26	30	33
12	гр.Бойко		ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Онега"	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
13	ООО "Гарант"		ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-2"	0	1	3	4	6	7	8	10	11	13	14
				0	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
14	ГОУ СПО Гр.политехнический техникум		ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-2"	0	2	4	5	7	9	11	13	14	16	18
				0	2	3	5	6	8	10	11	13	14	16
15	ООО "Вологдаоблгаз"	(8172) 2-17-15	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-2"	0	2	4	5	7	9	11	13	14	16	18
				0	2	3	5	6	8	10	11	13	14	16
16	Распутина Ольга Борисовна	8960-292-64-41	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Город-2"	0	3	5	8	10	13	15	18	20	23	25
				0	2	5	7	9	12	14	16	18	21	23
17	ООО "Вологдавтодор"	55-81-14 55-80-10	ПС 110/35/10 кВ "Грязовец", ВЛ-10 кВ "Онега"	0	2	3	5	7	9	10	12	14	15	17
				0	2	3	5	6	8	10	11	13	14	16
			ИТОГО:		**52**	**98**	**147**	**195**	**248**	**293**	**344**	**390**	**439**	**488**
					55	**111**	**169**	**221**	**282**	**337**	**389**	**447**	**503**	**558**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32°С).

Главный инженер **А.А. Михалин**