Приложение №57
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340

СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____ Е.М. Мазанова
"____"_____2019г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____В.Р. Богуславский
"19" 08 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е. Луцкович
"03" 09 2019г.

ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" на территории Вологодской области

№ п/п	Наименование сетевых, энергоснабжающих организаций	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Вологодский энергорайон										
1	ПО "Вологодские электрические сети"	3236 2754	6462 5518	9658 8282	12884 11006	16140 13810	19336 16514	22572 19288	25758 22002	29004 24816	32220 27520
2	ПАО "ТГК-2" Вологодская ТЭЦ	150 120	280 230	430 350	560 460	710 580	850 690	990 810	1130 920	1270 1040	1410 1150
3	Вторичные получатели команд Вологдский энергорайон	3474 3179	6931 6348	10398 9540	13865 12700	17347 15904	20793 19058	24266 22241	27727 25410	31190 28592	34658 31758
	Итого Вологодский энергорайон:	**6860 6053**	**13673 12096**	**20486 18172**	**27309 24166**	**34197 30294**	**40979 36262**	**47828 42339**	**54615 48332**	**61464 54448**	**68288 60428**
	Череповецкий энергорайон										
4	ПО "Череповецкие электрические сети"	24738 21878	49456 43946	74204 65954	98942 87922	123590 109700	148398 131868	173146 153846	197884 175844	222612 197722	247340 219790
5	Вторичные получатели команд Череповецкий энергорайон	7420 6012	14762 11900	22142 17890	29504 23769	36945 29821	44266 35701	51676 41671	59008 47580	66408 53569	73770 59465
	Итого Череповецкий энергорайон:	**32158 27890**	**64218 55846**	**96346 83844**	**128446 111691**	**160535 139521**	**192664 167569**	**224822 195517**	**256892 223424**	**289020 251291**	**321110 279255**

№ п/п	Наименование сетевых, энергоснабжающих организаций	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
6	ПО "Тотемские электрические сети"	553 463	1106 896	1659 1349	2212 1792	2775 2255	3328 2698	3881 3151	4434 3594	4987 4037	5540 4470
7	ПО "Великоустюгские электрические сети"	909 843	1658 1526	2447 2229	3226 2970	4075 3710	4854 4380	5653 5130	6462 5870	7281 6630	8070 7290
8	ПО "Кирилловские электрические сети"	952 766	1894 1532	2856 2268	3808 3034	4770 3800	5712 4566	6664 5332	7626 6068	8568 6834	9520 7600
	ИТОГО:	**41432** **36015**	**82549** **71896**	**123794** **107862**	**165001** **143653**	**206352** **179580**	**247537** **215475**	**288848** **251469**	**330029** **287288**	**371320** **323240**	**412528** **359043**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32°С).

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Р.А. Марков