СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____Е.М.Мазанова
"____"_____2019г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____В.Р.Богуславский
"19"_____08_____2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____В.Е.Луцкович
"03"_____09_____2019г.

ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг.

по ООО "Электротеплосеть"

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ООО "Электротеплосеть" Диспетчер	факс 2-10-20 2-21-61												
1	ООО «Великоустюгский механический завод"	2-67-59 2-46-69,2-20-02	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" "Город 4" (ТП-12, ТП-93)	0 0	10 20	20 40	30 50	30 70	40 90	50 110	60 130	70 140	80 160	85 180
2	ООО «Великоустюгская кисте-щеточная фабрика»	2-31-41 2-35-00	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" "Город 1" (ТП-16)	0 0	10 10	10 20	10 30	10 40	10 50	10 60	10 70	10 80	10 90	10 95
3	ООО " Кисте-щеточная фабрика"	2-31-41 2-35-00	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 1" (ТП-69)	0 0	10 10	10 10	10 20	10 20	10 30	10 30	10 40	20 40	20 50	20 50
4	ЗАО «Северная Чернь»	2-27-07 2-16-59	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 1" (ТП-47)	0 0	30 10	60 20	80 40	110 50	140 60	170 70	190 80	220 100	250 110	275 120
5	ИП Тельтевский О.Н.	2-01-79 8-921-539-75-80 8-921-237-92-92	ПС 110/6 кВ "Борки" ф."Город 5" (ТП-107,ТП-91) ф."Город 6" (ТП-7) ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 2" (ТП-46)	0 0	10 10	20 20	30 20	40 30	60 40	70 50	80 60	90 60	100 70	110 80
6	ИП Бадан В.А.	5-31-83 5--31-13	ПС 110/6 кВ "Борки" ф."Город 5"(ТП-100, ТП-100/1)	0 0	20 10	40 20	60 30	70 40	90 50	110 50	130 60	150 70	170 80	185 90
7	ООО "Устюг-спорт Плюс"	2-33-61 2-31-20	ПС 35/6 кВ "СРЗ" ф."Горсеть 2" (ТП-86)	0 0	10 10	10 10	20 10	30 20	40 20	40 20	50 30	60 30	60 40	70 40

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ООО «Молочный завод "Устюгмолоко"	2-31-18 2-54-47	ПС 110/6 кВ "Борки" ф."Город 8" (ТП-4)	0 0	40 30	80 60	120 100	160 130	200 160	240 190	280 220	320 260	360 290	395 320
9	ООО СХП "Устюгмолоко"	2-31-18 2-23-99	ПС 110/6 кВ "Борки" ф."Город 5" (ТП-73)	0 0	10 10	20 20	20 20	30 30	40 40	50 50	50 60	60 60	70 70	75 80
			ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 4" (ТП-13, ТП-88)	0 0										
10	АО "Великоустюгский ЛВЗ"	2-27-68, 2-29-70	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 2" (ТП-9)	0 0	20 10	40 20	60 30	80 40	100 50	110 50	130 60	150 70	170 80	190 90
11	ООО "Великоустюгский пивоваренный завод "Бавария"	2-23-02	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 4" (ТП-14)	0 0	10 30	20 60	30 80	40 110	50 140	60 170	70 190	80 220	90 250	100 275
12	ЗАО "Великоустюгское ПАТП"	2-19-84 2-49-38	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" "Город 3" (ТП-32, ТП-54)	0 0	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	20 10	20 10	20 10	30 10	28 10
13	ООО "Великоустюгская транспортная строительная компания"	.2-11-58, 2-12-35 2-37-59 8-921-713-25-03	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 3" (ТП-54)	0 0	10 10	10 10	20 10	20 20	30 20	40 20	40 30	50 30	50 40	60 40
14	ПАО «Вологодавтодор" Великоустюгское ДРСУ	.2-11-60 2-31-64	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 4" (ТП-35)	0 0	10 10	10 10	10 10	10 10	20 10	20 10	20 10	20 20	30 20	30 20
15	ООО "Спектр"	2-29-48 2-20-64	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 2" (ТП-33)	0 0	10 10	20 20	20 20	30 30	40 40	50 50	60 60	60 60	70 70	80 80
16	ООО "Гостиный двор"	2-33-51, 6-67-66	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 2"(ТП-64, ТП-111)	0 0	10 10	10 10	20 10	20 10	30 10	40 10	40 10	50 20	50 20	60 20
17	ИП Перевалов В.М.	.2-09-30 .2-09-31 8-921-128-28-74	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 3" (ТП-56) ф."Город 2" (ТП-108)	0 0	10 10	10 10	20 10	20 20	30 20	40 20	40 30	50 30	60 40	62 40
18	Смольникова Л.Н.	8-911-443-76-97	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 2" (ТП-111)	0 0	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	20 10	20 20	20 20	24 20
19	ООО "Галантерея - рынок"	2-64-67	ПС 35/6 кВ "СРЗ" ф."Горсеть 2" (ТП-86)	0 0	10 10	10 10	10 10	20 10	20 10	30 10	30 10	40 20	40 20	48 20

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ООО «Магнитэнерго»	(88182)68-14-41 8-965-733-21-01	ПС 35/6 кВ "СРЗ" ф."Горсеть 2" (ТП-86, ТП-25) ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 1" (ТП-108, ТП-31) ПС 110/6 кВ "Борки" ф."Город 8" (ТП-104)	0 0	10 10	30 10	40 20	50 30	70 40	80 40	100 50	110 60	120 60	137 70
21	ИП Егорова М.С.	2-19-37, 2-82-17, 8-931-502-60-47	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 3" (ТП-115)	0 0	10 10	10 20	10 20	20 30	20 40	20 50	30 60	30 60	40 70	41 80
22	ООО "Р И О "	2-11-11 2-64-75, 2-68-37 2-04-89	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 3" (ТП-82) ф."Город 1" (ТП-9)	0 0	10 10	10 10	10 10	20 20	20 20	20 20	30 30	30 30	40 40	39 40
23	ИП Глазачев Ю.З.	.2-04-43 8-921-722-54-17	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 2" (ТП-108, ТП-45)	0 0	10 10	10 10	20 20	20 20	30 30	30 40	40 40	40 50	50 50	54 60
24	НП "УКН Кооперативный дом"	2-02-24 8-921-820-11-85	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 2" (ТП-18)	0 0	10 10	10 10	10 10	20 10	20 10	30 10	30 10	30 20	40 20	42 20
25	ООО «Вена»	2-09-30 2-09-32 8-921-128-28-74	ПС 110/35/6 кВ "В-Устюг" ф."Город 2" (ТП-108)	0 0	10 10	10 10	20 10	20 20	30 20	40 20	40 30	50 30	50 40	60 40
26	ООО "Великоустюгский хлебокомбинат"	2-35-50, 2-34-80 8-921-066-10-13	ПС 35/6 кВ "СРЗ" ф."Горсеть 2" (ТП-26)	0 0	10 10	20 20	40 40	50 50	60 60	70 70	80 80	100 100	110 110	120 120
			ИТОГО:	**0** **0**	**330** **310**	**520** **480**	**740** **650**	**950** **880**	**1220** **1080**	**1460** **1240**	**1680** **1470**	**1930** **1690**	**2180** **1920**	**2400** **2100**

Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32°С)

Директор ООО "Электротеплосеть" Д.А.Пестовский