СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области
_____А.Е.Стрижов
"____"_____2015г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____В.Р.Богуславский
"14"08 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е.Луцкович
"02"09 2015г.

ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2015/2016 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" на территории Вологодской области

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ГУ ОАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону г.Вологда													
1	ООО "Металлресурс" (СДСК)	56-62-22 75-55-51 56-38-31	Вологодская ТЭЦ ВЛ-6кВ Вологда-сетьремонт - отпайка Металлресурс	0 0	20 20	40 30	70 50	90 60	110 80	130 100	150 110	180 130	200 140	220 160
2	ОАО "Вологодский текстиль"	55-36-33 75-86-39 89115043185	Вологодская ТЭЦ яч.110, 113, 9, 25	212 212	20 20	40 40	60 60	80 80	100 100	120 120	140 140	160 160	180 180	200 200
3	ОАО "Завод ЖБИиК"	75-27-32 89218232367	Вологодская ТЭЦ яч.14, 15	105 105	100 70	210 140	310 210	420 280	520 350	620 420	730 490	830 560	940 630	1040 700
4	ООО "ВЗМК"	89217221512 89535161946	РУ-6-15 яч.5 ОАО "Завод ЖБИиК"	0 0	8 7	16 14	24 21	32 28	40 35	47 42	55 49	63 56	71 63	79 70
5	ВД ООО ОАО "СЗЭМ"	89218324533	РУ-6-15 яч.3 ОАО "Завод ЖБИиК"	0 0	6 4	12 8	18 11	24 15	30 19	36 23	42 27	48 30	54 34	60 38
6	ООО "Север-Принт"	21-63-99	РУ-0,4-15 яч.1 ОАО "Завод ЖБИиК"	0 0	8 6	15 12	23 18	30 24	38 30	46 36	53 42	61 48	68 54	76 60
7	ООО "Первая производственная компания"	89217160966 89210646317	РУ-0,4-11 яч.4 ОАО "Завод ЖБИиК"	0 0	3 3	6 5	9 8	12 10	15 13	17 15	20 18	23 20	26 23	29 25

№ п/п	Потребитель	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ООО "Управление механизации №1"	21-64-75	ЦРП-6 кВ яч.11 ОАО "Завод ЖБИиК"	0 0	6 4	11 7	17 11	22 14	28 18	34 21	39 25	45 28	50 32	56 35
9	ООО "ВудСтрой Комплект"	21-60-61	ЦРП-6 кВ яч.14 ОАО "Завод ЖБИиК"	0 0	26 23	51 46	77 69	102 92	128 115	154 138	179 161	205 184	230 207	256 230
10	ОАО "Вологдастрой"	75-92-03	РУ-0,4-7 яч.22 ОАО "Завод ЖБИиК"	0 0	4 4	8 7	12 11	16 14	20 18	23 22	27 25	31 29	35 32	39 36
			ИТОГО:	**317** **317**	**201** **161**	**409** **309**	**620** **469**	**828** **617**	**1029** **778**	**1227** **937**	**1435** **1087**	**1646** **1245**	**1854** **1395**	**2055** **1554**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32 С).

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" А.В.Пинижанинов