СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____А.Е.Стрижов
"____"_____2016г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____В.Р.Богуславский
"11"08 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____В.Е.Луцкович
"01"09 2016г.

ГРАФИК № 1
Ограничения режима потребления электрической мощности на 2016/2017 гг.
по АО "ВОМЗ"

№ п/п	Потребители	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АО "ВОМЗ"	72-63-49, 57-17-08												
	ф.72-91-11, 51-17-08													
	ДС	51-17-96												
1	ООО "Русский север"	21-52-04	ГПП 110 кВ ВОМЗ	25,1	39	77	116	155	194	232	271	310	348	387
			ЗРУ-10 кВ яч.27	16,4	34	68	102	136	171	205	239	273	307	341
2	ООО "ТрансВод"	52-20-94	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	21	41	62	82	103	124	144	165	185	206
			ЗРУ-10 кВ яч.34, 41	0	10	19	29	38	48	57	67	76	86	95
3	ИП Сивков А.О.	26-63-18	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	176	351	527	702	878	1053	1229	1404	1580	1755
	ТРЦ "Мармелад"		яч.26а, 48	0	167	334	501	668	835	1002	1169	1336	1503	1670
4	ООО "Империя"	72-13-47	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	24	48	73	97	121	145	169	194	218	242
			ЦРП-10 кВ	0	16	31	47	63	79	94	110	126	141	157
			яч.4, 17											
5	ООО "Нордсити"	26-63-18	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	16	32	48	64	80	95	111	127	143	159
			ЦРП-10 кВ яч.5, 18	0	13	26	38	51	64	77	90	102	115	128
			площадка 2											
6	ООО "Сфера"	51-81-39	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	23	46	70	93	116	139	162	186	209	232

№ п/п	Потребители	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ЦРП-10 кВ	0	16	32	48	64	80	95	111	127	143	159
			КТП ввод-1, 2											
7	ООО "Диалог	21-11-11	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	34	68	102	136	170	203	237	271	305	339
	Недвижимость"		ЦРП-10 кВ	0	30	60	90	120	150	179	209	239	269	299
			КТП ввод-1, 2											
8	ООО "Автоцентр	52-90-72	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	9	17	26	34	43	51	60	68	77	85
	на Беляевской"		ЦРП-10 кВ яч.13	0	6	12	17	23	29	35	41	46	52	58
			площадка 2											
9	ООО "Ариант плюс один"	52-90-08	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	6	12	17	23	29	35	41	46	52	58
			ЦРП-10 кВ яч.3, 16	0	5	10	14	19	24	29	34	38	43	48
			площадка 2											
10	БУ ВО "Управление по	75-35-13	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	2	5	7	9	12	14	16	18	21	23
	эксплуатации зданий"		щитовая 0,4 кВ к.52а	0	1	3	4	6	7	8	10	11	13	14
11	ЗАО Барс-1"	21-05-10	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	3	7	10	14	17	20	24	27	31	34
			щитовая 0,4 кВ к.52а	0	3	6	8	11	14	17	20	22	25	28
12	Шарапов А.А.	52-90-01	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	4	8	11	15	19	23	27	30	34	38
			площадка 2, КТП-4	0	3	6	9	12	16	19	22	25	28	31
13	ИП Николаев Н.Н	52-94-30	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
			площадка 2, КТП-4	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
14	ООО "Вологодская	52-85-50	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	погонажная компания"		площадка 2, КТП-4	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4
15	ЗАО "ВОМЗ-авто"	21-05-10	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	3	5	8	10	13	15	18	20	23	25
			площадка 1, КТП-3	0	1	3	4	5	7	8	9	10	12	13

№ п/п	Потребители	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ООО "Парус"	52-93-81	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	6	12	19	25	31	37	43	50	56	62
			площадка 2, КТП-4	0	5	10	14	19	24	29	34	38	43	48
17	ООО "Дамир"	52-93-81	ГПП 110 кВ ВОМЗ	0	5	10	15	20	26	31	36	41	46	51
			площадка 2, КТП-4	0	5	9	14	19	24	28	33	38	42	47
			ввод-1, 2											
			ИТОГО:	**25,1**	**372**	**743**	**1115**	**1486**	**1858**	**2230**	**2601**	**2973**	**3344**	**3716**
				16,4	**315**	**629**	**944**	**1258**	**1573**	**1887**	**2202**	**2516**	**2831**	**3145**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32 С).

Генеральный директор АО "ВОМЗ" В. А. Морозов

В. А. Лёлин

по доверенности №15 от 01.01.2016