СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
_____ А.Е.Стрижов
"____" _____ 2016г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____ В.Р.Богуславский
"11" 08 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
_____ В.Е.Луцкович
"01" 09 2016 г.

ГРАФИК № 1

Ограничения режима потребления электрической мощности на 2016/2017 гг.
по Обществу с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

№ п/п	Потребители	Номера телефонов	Наименование подстанции, фидера	Авар. бронь I,IV кв. II,III кв. кВт	Очередь ограничения, снимаемая нагрузка в кВт I, IV кв./II, III кв.									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Факс ООО "ЭТА"	51-03-13												
	Директор ООО "ЭТА"	79-70-13												
	Гл.инженер ООО "ЭТА"	79-72-84												
	Диспетчер ОДС ООО "ЭТА"	79-72-67												
1	ООО "Теура "Мед"	53-81-40	ГПП-1	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
	(вместе с потребителями	921-063-88-35	яч.11, 33	0	50	90	140	180	230	270	320	360	410	450
	от эл.сетей ООО "Теура Мед")	911-504-44-95												
2	Северный филиал	(8216) 77-05-01, 77-04-41	ГПП-2	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
	ООО "Газпром Энерго"	(8172) 78-35-49	яч.30, 55	0	10	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	(всё потребление)													
3	ООО "ТрансВод" (бывш. ОАО "ВЭТ")	72-33-47	ГПП-1 яч.9,49	0	60	110	170	220	280	330	390	440	500	550
	(вместе с потребителями	900-501-33-20	ГПП-2 яч.9,21	0	30	50	80	100	130	150	180	200	230	250
	от эл.сетей ООО "ТрансВод")													
4	АО "БМЗ" (бывш. ООО "Северсвет")	71-23-73	ГПП-2	0	140	280	420	560	700	840	980	1120	1260	1400
	(всё потребление)		яч.7, 23	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
			ИТОГО:	**0**	**280**	**550**	**830**	**1100**	**1380**	**1650**	**1930**	**2200**	**2480**	**2750**
				0	**190**	**380**	**580**	**760**	**960**	**1140**	**1340**	**1520**	**1720**	**1900**

Примечание: Величины потребления электрической мощности (энергии) потребителей, указанные в графике, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32 С).

Директор ООО "ЭТА" Е.А.Охотин