СОГЛАСОВАНО
Министр строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия

_____ А.В. Ломако
"29" 08 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "СО ЕЭС"
Карельское РДУ

_____ О.Ю.Паромов
"20" 08 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

_____ К.Л. Михалев
"09" 09 2019 г.

ГРАФИК
ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2019-2020 гг.
ПО ФИЛИАЛУ ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КАРЕЛЭНЕРГО" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

№ пп	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт·ч.									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Энергорайон г. Петрозаводска											
1	АО "ОРЭС Петрозаводск"	63,0	126,0	189,0	252,0	315,0	378,0	441,0	504,0	567,0	630,0
2	АО "Прионежская сетевая компания"	27,0	54,0	81,0	108,0	135,0	162,0	189,0	216,0	243,0	270,0
Энергорайон Центральной Карелии											
3	потребители филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго	6,5	13,0	19,5	26,0	32,5	39,0	45,5	52,0	58,5	65,0
4	АО "Прионежская сетевая компания"	6,5	13,0	19,5	26,0	32,5	39,0	45,5	52,0	58,5	65,0
Энергорайон Северной Карелии											
5	ООО «МТС ЭНЕРГО» (АО "СЦБК" Сегежа)	35,0	70,0	105,0	140,0	175,0	210,0	245,0	280,0	315,0	350,0
Юшкозерский энергоузел											
6	АО "Прионежская сетевая компания"	5,6	11,2	16,8	22,4	28,0	33,6	39,2	44,8	50,4	56,0
7	потребители филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго	7,4	14,8	22,2	29,6	37,0	44,4	51,8	59,2	66,6	74,0
Энергорайон Западной Карелии											
8	АО "Прионежская сетевая компания"	30,0	60,0	90,0	120,0	150,0	180,0	210,0	240,0	270,0	300,0
Итого		**181,0**	**362,0**	**543,0**	**724,0**	**905,0**	**1086,0**	**1267,0**	**1448,0**	**1629,0**	**1810,0**
Итого по Энергорайону г. Петрозаводска		**90,0**	**180,0**	**270,0**	**360,0**	**450,0**	**540,0**	**630,0**	**720,0**	**810,0**	**900,0**
Итого по Энергорайону центральной Карелии		**13,0**	**26,0**	**39,0**	**52,0**	**65,0**	**78,0**	**91,0**	**104,0**	**117,0**	**130,0**
Итого по Энергорайону Северной Карелии		**35,0**	**70,0**	**105,0**	**140,0**	**175,0**	**210,0**	**245,0**	**280,0**	**315,0**	**350,0**
Итого по Юшкозерскому энергоузлу		**13,0**	**26,0**	**39,0**	**52,0**	**65,0**	**78,0**	**91,0**	**104,0**	**117,0**	**130,0**
Итого по Энергорайону Западной Карелии		**30,0**	**60,0**	**90,0**	**120,0**	**150,0**	**180,0**	**210,0**	**240,0**	**270,0**	**300,0**

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-28,2)

Заместитель главного инженера
по эксплуатации - начальник управления
Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

_____ С.Е. Пешнин
"12" августа 2019 г.

Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Карельское РДУ

_____ Ю.В. Старков
"20" августа 2019 г.